



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ecc01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности  
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru

Отделение надзорной деятельности Большесельского района  
152360, Ярославская область, с. Большое Село, ул. Усыкина, д.36. телефон 2-14-64, E-mail: bsogpn@mail.ru

## АКТ ПРОВЕРКИ № 102

органом государственного пожарного надзора юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

с. Большое Село

(место составления акта)

« 26 » ноября 2014 г.

(дата составления акта)

15 час. 00 мин.

(время составления акта)

С 17 ноября по 26 ноября 2014г. по адресу: д.Миглино, ул. Мира, д.1 «а», Большесельского района, ЯО.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Большесельского района

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного  
Ярославской области по пожарному надзору Смирнова К.В. N 102 от 12.11.2014

контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Муниципального общеобразовательного учреждения Миглинской основной

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество  
общеобразовательной школы Большесельского муниципального района

индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: в период с 17 ноября по 26 ноября 2014г.

Акт составлен: отделением надзорной деятельности Большесельского района ЯО

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Горохова Любовь Павловна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного  
представителя органа (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Лицо(а), проводившее проверку: Григорьев Сергей Александрович – государственный инспектор  
Большесельского района Ярославской области по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) проверку; в случае  
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества,  
должности (в случае, если имеется) экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали директор школы Горохова Любовь Павловна  
фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного  
представителя органа (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1. Краткая характеристика пожарной опасности объекта. Объектом надзора являются  
помещения школы, расположенные по адресу: д.Миглино, ул. Мира, д.1. « а » Данный объект  
представляет собой двухэтажное строение площадь которого 1080 кв.м. Стены кирпичные, кровля  
двухскатная шиферная II степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности  
помещения – Ф4.1. Горючая среда в помещениях состоит из твердых горючих веществ и  
материалов. Объект оборудован АПС и СОУЭ Отопление водяное от центральной котельной,  
вентиляция естественная. На объекте имеются огнетушители (ОУ-2 5 шт., ОП-2 3шт. ОУ-5 2шт, ОУ-3  
3 шт) Организационно-распорядительные документы по ПБ имеются. В 100 метрах расположен

водоём используемый для целей пожаротушения. Пути эвакуации свободны. На видных местах вывешены знаки пожарной безопасности, огнетушители подписаны. Противопожарный инструктаж с персоналом проведен, журнал, оформлен. У ответственного за пожарную безопасность имеется удостоверение о прохождении обучения мерам пожарной безопасности на специализированных курсах. На объекте установлена прямая телефонная связь с пожарной частью. Выполнен замер сопротивления изоляции силового и осветительного оборудования, произведена огнезащитная обработка горючих конструкций чердачного помещения.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

**Срок выявленных нарушений согласно предписанию № 55/1/43 от 27.08.2014 истекает в 2015 году.**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Извещение о пожаре не передаётся в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиосигналу или другими линиями связи в автоматическом режиме без участия персонала объекта и любых организаций, транслирующих эти сигналы.	п.14,4 СП 5.131.30.2009 , п.3.16 СНиП 31-06-2009	МОУ Миглинская о.о.ш.

Прилагаемые документы: \_\_\_\_\_  
(указываются документы, полученные в ходе мероприятий по надзору)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Большесельского района  
Ярославской области по пожарному надзору Григорьев С. А.  
(фамилия, инициалы, должность проверяющего)



« 26 » ноября 2014 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Березова Любовь Леонидовна директор.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 26 » ноября 2014 г. ГР  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

(4852) 79-09-01  
телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области

уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)